

# Prüfung

## BELASTUNG

50 KN: Ok

## BRANDPRÜFUNG

Brandverhalten nach: S/N UNE 13501-1.  
Prüfbericht nach Norm UNE-EN 13501-1:2002.

**Klassifizierung:** Efl-s1.

**Prüfverfahren:** UNE-EN ISO 9239-1:2002.  
UNE-EN ISO 11925-2:2002.

**Normen:** UNE-EN 13501-1:2002.  
UNE-EN ISO 9239-1:2002.  
UNE-EN ISO 11925-2:2002.

## Rutschfestigkeit

UNE-ENV 12633:2003  
Rutschfestigkeit

Rd > 45

Klasse 3